

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальная тепловая энергетика»

ИНН 6731078902 КПП 673101001 ОКПО 61413236
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.83, тел 31-01-83, 31-07-91 факс 31-74-05,

Исх. №

42

от «10» апреля 2026г.

Главе муниципального образования
"Смоленский муниципальный округ"
Смоленской области

О.Н. Павлюченковой

Адрес для корреспонденции: 214019, Смоленская
область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28Е

Уважаемая Ольга Николаевна!

Во исполнении п. 7 Приложения № 1 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 - Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г. г., а также для подготовки к ОЗП оборудования БМК и тепловых сетей на 2026-2027 г.г. направляем в Ваш адрес План подготовки к отопительному периоду БМК по адресам:

1. Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля, ул. Смоленская;
2. Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля, ул. Студенческая;

Приложение:

1. Планы подготовки к отопительному периоду БМК на 2 листах.

Генеральный директор



Т.Э. Логунова

Исполнитель:
Начальник ПТО Е.Г. Богданова
Тел. 31-74-05

Приложение № 6 к
Приказу № 10.04.26 П-6

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ООО «ОТЭН»

А.В. Миренков

«10» 04 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ОТЭН»

Т.Э. Логунова

«10» 04 2026 г.

**План подготовки к ОЗП 2026-2027гг.
оборудования БМК и тепловых сетей
по ул. Студенческая в с. Каспля**

На основании анализа прохождения отопительных периодов 2023-2024гг, 2024-2025гг, 2025-2026гг

№ п/п	Наименование работ	Наименование оборудования	Количе ство	Срок исполне ния	Примеча ние
1	2	3	4	5	6
1.	Текущий ремонт, техническое освидетельствование котлов	Термотехник ТТ50 870кВт	2 шт.	1.06.2026г- 31.08.2026г.	
2.	Механическая чистка, промывка, текущий ремонт, техническое освидетельствование пластинчатых теплообменников	ТОР-40-45 (1120кВт)	2 шт.		
3.	Текущий ремонт, ревизия насосов	КМЛ-65-125/2-5 КМЛ-80-160/2-5 Wilo TOP-S 50/4 PN 6/10 MQ-3-35	2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.		
4.	Текущий ремонт, ревизия установки химводоподготовки	5600SE LP S1035-100 VGUF Ду50 HS10S G=1 ¼" Фильтр сетч. F3240 Ду100	1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт.		
5.	Текущий ремонт, ревизия расширительного мембранного бака	Flexcon CE V=800 л Flexcon C V=50 л Flexcon M V=80 л	1 шт. 1 шт. 2 шт.		
6.	Текущий ремонт, ревизия узла отбора и распределения проб		2 шт.		
7.	Текущий ремонт, ревизия бака запаса воды	V=500 л	1 шт.		

8.	Текущий ремонт, ревизия газового оборудования, предохранительных клапанов и газовой запорной арматуры	СГ-ТК2-Р-160 ФГ 16-80-В КТЗ-001 Ду80 ВНЗН -0,5П Шаровые краны Ду80 – 15	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 21 шт.		
9	Текущий ремонт, ревизия автоматики и электрооборудования	ОВЕН ПЛК100 САКЗ-МК-3 ОВЕН МВ 110-224 ДИ ОВЕН МВ 110-16Р СП 3 ХХ Автоматы, датчики, реле и т.д. Кабельные линии 0,4кВ; Щитовое оборудование; Светильники рабочего и аварийного освещения	1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 19шт.		
10	Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов	Ду125мм – 15мм	133шт.		

Составил:

Начальник ПТО  Е.Г. Богданова

Ответственные лица:

Начальник ОЭС  К.П. Панин

08.04.2026

Приложение № 7 к
Приказу № П-6 от
10.04.26

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ООО «ОТЭН»

А.В. Миренков

«10» 04 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ОТЭН»

Т.Э. Логунова

«10» 04 2026 г.

**План подготовки к ОЗП 2026-2027гг.
оборудования БМК и тепловых сетей
по ул. Смоленская в с. Каспля**

На основании анализа прохождения отопительных периодов 2023-2024гг, 2024-2025гг, 2025-2026гг

№ п/п	Наименование работ	Наименование оборудования	Количе ство	Срок исполнени я	Примеча ние
1	2	3	4	5	6
1.	Текущий ремонт, техническое освидетельствование котлов	ПВ-100	2 шт.	1.06.2026г.- 31.08.2026г.	
2.	Механическая чистка, промывка, текущий ремонт, техническое освидетельствование пластинчатых теплообменников	ТО2-92	2 шт.		
3.	Текущий ремонт, ревизия насосов	Grundfos TPD-32-250/2/ Grundfos CP-2-30 Grundfos UPSD-32-220F	1 шт. 1 шт. 2 шт.		
4.	Текущий ремонт, ревизия установки умягчения	5600SE LP S1035-100	1 шт.		
5.	Текущий ремонт, ревизия расширительного бака котлового контура и расширительного бака контура отопления	Flamco C-004-001 V=4 л. Wester V=110 л.	1 шт. 1 шт.		
6.	Текущий ремонт, ревизия газового оборудования, предохранительных клапанов и газовой запорной арматуры. Поверка приборов учета газа	СГ-ТК-1-Д40 FRC/2MC КТЗ-50 КЭГ-9720 Шаровые краны Ду50 – 15	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 8 шт.		

7.	Текущий ремонт, ревизия автоматики и электрооборудования	БУГ-МЗ Блок БАК ОВЕН САУ-МП ОВЕН ТРМ-32 Щ4.01 ОВЕН САУ-МНС 1 СТГ-1-1 Автоматы, датчики, реле и т.д. Кабельные линии 0,4кВ; Щитовое оборудование; Светильники рабочего и аварийного освещения	1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 17шт.		
8.	Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов	Ду =50– 15мм	96 шт.		

Составил:

Начальник ПТО  Е.Г. Богданова

Ответственные лица:

Начальник ОЭС  К.П. Панин

08.04.2026